



Handläggare:
Jennie Lidström
0152-292 88
Jennie.lidstrom@strangnas.se

Kumla fritidsområdes
Samfällighetsförening
Sjöborgsvägen
645 91 STRÄNGNÄS

Förslag till beslut om omprövning av Beslut om föreläggande enligt livsmedelslagen, diariennr. E 629/10-466, Kumla fritidsområdes samfällighets dricksvattenverk

Detta är ett förslag till Beslut om omprövning av beslut om föreläggande. Ni lämnas härmed möjlighet att yttra er över föreslaget beslut. Yttrandet ska vara Miljöenheten tillhanda senast 2015-08-09 för att kunna beaktas. Vid frågor, ta kontakt med undertecknad.

Beslutet gäller för:

Livsmedelsanläggning:	Kumla fritidsområdes samfällighets dricksvattenverk
Besöksadress:	Härad
Fastighet:	Härads-Kumla 1:13
Livsmedelsföretagare:	Kumla fritidsområdes samfällighetsförening
Organisationsnummer:	716401-8306
Typ av anläggning:	Dricksvattenverk

Förslag till beslut:

Samhällsbyggnadsnämnden ändrar sitt beslut med diariennr. E 629/10-466 om föreläggande enligt livsmedelslagen och förelägger med stöd av 22§, Livsmedelslagen (2006:804) och 7§ i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) Kumla fritidsområdes Samfällighetsförening att:

1. Senast **2016-12-31** för Miljöenheten uppvisa tjänligt analysresultat för dricksvattnet som representerar kvalitén på dricksvattnet hos samtliga användare som försörjs av dricksvatten från Kumla fritidsområdes Samfällighetsförenings dricksvattenanläggning.
2. I samtliga hushåll med barn under 1 ½ år ska åtgärder vidtas så att dricksvattnet uppvisar tjänligt resultat med omedelbar verkan.

Bakgrund och motivering till beslutet:

Utöver den i 27 § förvaltningslagen (1986:223) lagstadgade skyldigheten till omprövning har myndigheter omprövningsbefogenheter på sedvanerättslig grund. Det finns i princip inget hinder mot att ändra förbud, förelägganden och liknande betungande beslut. Ändringar kan göras i både mildrande och skärpande riktning.



Enligt vattenprov taget 2008-04-29 hos användare i Härads-Kumla fritidsområde låg fluoridhalten på 2,7 mg/l. Vattenprov taget 2008-09-16 visade på en fluoridhalt på 2,3 mg/l hos användare. Miljö- och räddningsnämnden beslutade 2010-07-26 att förelägga verksamheten (då kallad Härads-Kulma fritidsområde dricksvattenanläggning) om att inkomma med en utförlig redogörelse för hur verksamheten ämnade att uppfylla kvalitetskraven för fluorid, i enlighet med bilaga 2, Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30), i tappkran hos samtliga riskgrupper*, nu boende samt framtida inflyttade, i Härads-Kumla fritidsområde. * Med riskgrupper avses hushåll med barn under 1 ½ år.

Verksamheten installerade då ett fluoridfilter i en fastighet där det fanns barn under 1 ½ år och meddelade att om ett behov av fluoridfilter uppstår framöver i andra fastigheter i fritidsområdet kommer dessa fastighetsägare erbjudas att filter införskaffas och installeras i den berörda fastigheten.

Vid verksamhetens planerade provtagning av dricksvatten hos användare i en fastighet utan fluoridfilter den 19/5 2015 framkom att fluoridhalten i dricksvattnet låg på 2,3 mg/l.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) 7§ ska dricksvatten vara hälsosamt och rent samt uppfylla kvalitetskraven i SLVFS 2001:30 bilaga 2. Enligt §8 b i samma föreskrift ska kvalitetskraven som anges i bilaga 2 uppfyllas för dricksvatten som tillhandahålls från en distributionsanläggning: vid den punkt i en fastighet eller anläggning där det tappas ur de kranar som normalt används som dricksvatten. Gränsvärdet för när dricksvatten som omfattas av SLVFS 2001:30 klassas som otjänligt är 1,5 mg/l Fluorid.

Baserat på formuleringarna i SLVFS 2001:30 samt en dom i Kammarrätten 2013-09-05 (mål nr. 2013-1225) där Kammarrätten i Sundsvall avslog Skattungbyns Vatten- och avloppsförening ek för överklagan mot Mora Orsa miljönämnds beslut om att vidta åtgärder så att fluoridhalten för samtliga abonnenter anslutna till föreningens vattenanläggning uppfyllde kraven i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter, beslutar Samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun att ändra beslutet om föreläggande från 2010 mot Härads-Kulma fritidsområde dricksvattenanläggning där åtgärder endast krävdes i fastigheter med barn under 1 ½ år.

Av vad som angetts ovan framgår att det tidigare beslutet var uppenbart oriktigt. Beslutet kan ändras utan ytterligare utredning.

Bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att verksamheten måste vidta åtgärder för att sänka fluoridhalten i dricksvattnet för att kunna säkerställa att dricksvattnet som produceras kan anses vara hälsosamt och rent. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att kraven på vattenkvaliteten ska gälla för samtliga abonnenter för att föreningen ska anses leva upp till



kraven i föreskrifterna. Det är inte tillräckligt att enbart uppfylla kraven hos hushåll med barn under 1 ½ år.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att ett föreläggande är motiverat då det rör sig om allvarliga avvikelser från livsmedelslagstiftningen som dessutom är återkommande.

Lagstöd:

Enligt 22 § Livsmedelslagen (2006:804) får kontrollmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) 7§ ska dricksvatten vara hälsosamt och rent samt uppfylla kvalitetskraven i SLVFS 2001:30 bilaga 2. Enligt §8 b (SLVFS 2001:30) ska kvalitetskraven som anges i bilaga 2 uppfyllas för dricksvatten som tillhandahålls från en distributionsanläggning: vid den punkt i en fastighet eller anläggning där det tappas ur de kranar som normalt används som dricksvatten. Enligt bilaga 2 till föreskrifterna är gränsvärdet där dricksvattnet ska bedömas som otjänligt för fluorid 1,5 mg/l.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) 16§ ska den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning

- undersöka om det innebär någon risk för människors hälsa att kvalitetskraven i bilaga 2 inte uppfylls,
- så snart som möjligt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kvalitetskraven i bilaga 2 ska uppfyllas,
- vidta åtgärder även om inte något gränsvärde i bilaga 2 överskridits, om dricksvattnet kan utgöra en hälsorisk, och
- genast informera tillsynsmyndigheten, när omedelbara åtgärder för att skydda människors hälsa behöver vidtas.

Övriga upplysningar:

Uppfylls föreläggandet inte inom utsatt tid kan nämnden komma att fatta beslut om föreläggande med vite.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Jennie Lidström
Miljöinspektör

