



KONTROLLRAPPORT

1 (3)

Datum
2014-12-15Diarienummer
2014-000298

Kumla Fritidsområdes Samfällighetsförening

Sjöborgsvägen
645 91 STRÄNGNÄS

Livsmedelsförelagare Kumla Fritidsområdes Samfällighetsförening	Organisationsnr	Objektld 2255	Kontrolldatum 2014-12-15
Verksamhetsnamn Härads-Kumla fritidsområde dricksvattenverk	Riskklass 7	Bedömning enl. checklista: Dricksvattenanl. v 1.0	
Besöksadress Härad	Årlig kontrolltid 2	Kontrollorsak Extra offentlig kontroll	
Fastighet HÄRADS-KUMLA 1:13	Föregående kntr/besök: 2014-04-02 (Bedömning:)	Anm/oanm Anmald	

Kontrollmyndigheten kontrollerar efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen med stöd av 11 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (SFS 2006:813). Kontrollen sker i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 och livsmedelslagen.

Bedömning

Detta är en kontrollrapport som talar om vilka avvikelser från lagstiftningen som konstaterats.

Företaget är skyldigt att följa EG-förordningar, livsmedelslagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Av detta följer att det är livsmedelsföretaget som ansvarar för att åtgärda eventuella avvikelser. Yttrande från företaget över innehållet i kontrollrapporten skall ha inkommit till kontrollmyndigheten inom två (2) veckor från det att företaget fått del av kontrollrapporten.

Kontrollmyndigheten får enligt 22 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) meddela föreläggande eller förbud som uppenbart behövs för att lagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller som följer av EG-förordningar som kompletteras av lagen skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud kan kontrollmyndigheten utsätta vite. Om ärendets avgörande inte kan uppskjutas kan kontrollmyndigheten fatta beslut i ärendet omedelbart.

För kontrollmyndigheten	För företaget
 Malin Forsell Handläggare	 Barbro Strååt, Marcus Fahlén, Stefan Wes Närvarande

Se sidan 2 för bedömningar i kontrollområdena.

Postadress

645 80 STRÄNGNÄS

Besöksadress

Strängnäs kommun
Miljöenheten
Nygatan 10

Telefon

0152-29100

Fax

0152-29305

E-post

namn.efternamn@strangnas.se

Webbadress

www.strangnas.se

Kontrollerade punkter med Avvikelser Antal: 7

- 12. UPPG OM DRICKSVATTNETS KVAL.
 - 12.5 Kvalitet dricksvatten hos anv.
- 14. PROCESSTYRNING O -ÖVERVAKNING
 - 14.3 Desinfektionens effektivitet
- 15. HACCP-PLAN
 - 15.2 Flödesschema
 - 15.3 Faroanalys
 - 15.4 Kritiska styrpunkter – CCP
- 16. ÖVRIGT
 - 16.3 Vattenskyddsområde
- 19. KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
 - 19.1 Dokumentation

Kontrollerade punkter utan Avvikelser Antal: 30

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, 14.1, 15.1, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.6, 20.1

Ej kontrollerade punkter (EK) Antal: 0**Noteringar**

Nummer	Rubrik	Notering
12.05	Kvalitet dricksvatten hos anv.	Dricksvatten hos användare uppfyller ej kvalitetskraven. Vid den utökade analysen 2014-08-05 var värdet för radon hos användare 220 Bq/l (gränsvärdet för tjänligt är 100 Bq/l). Även värdena för aktinomycceter och mikrosvamp var förhöjda. Då dessa parametrer inte ingå i normalkontrollen bör det utredas om dessa värden fortfarande är förhöjda hos användaren.
14.03	Desinfektionens effektivitet	Dokumentation över kontroll av desinfektionens effektivitet saknas. Radonfilter finns installerat men radonhalten hos användare är ändå över gränsen för tjänligt med anmärkning. För att utvärdera desinfektionens effektivitet bör radon analyseras på råvatten och uta hos användare vid samma provtagningstillfälle.
15.02	Flödesschema	Flödesschema saknas
15.03	Faroanalys	Faroanalys saknas
15.04	Kritiska styrpunkter – CCP	Underlag saknas för kritiska styrpunkter
16.03	Vattenskyddsområde	Fastställt vattenskyddsområde saknas. Dock kommer området att anslutas till kommunalt VA inom en tioårsperiod vilket gör att bedömning av detta inte är nödvändigt i nuläget.
19.01	Dokumentation	Att en HACCP-plan för verksamheten saknas har påtalats tidigare och saknas fortfarande.

Kommentarer

Extra offentlig kontroll 2014.

Vid denna inspektion följdes de avvikelser upp som konstaterades vid den planerade kontrollen den 2/4 2014. Endanst ett fåtal avvikelser kvarstår och dessa kommer att följas upp inom ramen för planerad kontroll.

Beträffande antalet mikrobiologiska barriärer har två råvattenprover tagits ut under 2014. När ytterligare två råvattenprover tagits ut kan bedömningen göras om anläggningen behöver en mikrobiologisk barriär i ständig drift. I dagsläget finns en barriär i beredskap (klorering).

Då det i nuläget inte finns någon mikrobiologisk barriär i ständig drift i anläggningen bör det utredas vad de förhöjda halterna av aktinomycceter och mikrosvampar som noterades i det utökade provet den 8/5 2014 kan bero på. Till att börja med bör dessa parametrar läggas till vid normalkontrollen för att få en bild av om värdena fortfarande är förhöjda.

För att verksamheten ska kunna ta del av Strängnäs kommuns upphandlade pris med Eurofins ska avtalsnummer 26573 anges på följesedeln.

Hör av er om ni har frågor.

Hälsningar

Malin Forséll, Miljöenheten Strängnäs Kommun

0152-29287, malin.forsell@strangnas.se

Postadress

645 80 STRÄNGNÄS

Besöksadress

Strängnäs kommun
Miljöenheten
Nygatan 10

Telefon

0152-29100

Fax

0152-29305

E-post

namn.efternamn@strangnas.se

Webbadress

www.strangnas.se

Postadress

645 80 STRÄNGNÄS

Besöksadress

Strängnäs kommun
Miljöenheten
Nygatan 10

Telefon

0152-29100

Fax

0152-29305

E-post

namn.efternamn@strangnas.se

Webbadress

www.strangnas.se

