

Markus Fahlen
Markus Fahlen
sjöborgsvägen 80
64591 strängnäs

AR-17-SS-004038-01

EUSEST-00079711

Kundnummer: SL7642577

Analysrapport

Provnummer:	177-2017-03140810	Analys påbörjad	2017-03-14 21:22	
Provbeskrivning:		Ankomsttemp °C	9,5	
Matris:	Utgående dricksvatten	Provtagare	Stefan	
Provet ankom:	2017-03-14	Provtagningsdatum	2017-03-14 11:45	
Utskriftsdatum:	2017-03-27			
Provmärkning:	råvatten			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	19	cfu/ml		ISO 6222
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod.
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod, SS-EN ISO 9308-1/AC:2008
Vattentemperatur vid provtagning	9	°C		
Mikrobiologisk bedömning Tjänligt med anmärkning (Bedömning utförd enl. SLV FS 2001:30) pga att halten odlingsbara mikroorganismer (3 dygn, 22°C inkubering) är hög. Provet får utlåtandet TJÄNLIGT om vattnet är ej desinfekterat.				

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Uppgift från provtagare
b) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:

sbn@strangnas.se (sbn@strangnas.se)

Changwen Wang, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.