

Kumla Samfällighet
Marcus Fahlén
Sjöborgsvägen 80
645 91 STRÅNGNÄS

AR-15-SS-006760-01

EUSEST-00055911

Kundnummer: SL7621414

Analysrapport

Provnummer:	177-2015-05191233	Analys påbörjad	2015-05-19 23:53		
Provbeskrivning:		Ankomsttemp °C	6		
Matris:	Råvatten	Provtagare	Stefan Westergren		
Provet ankom:	2015-05-19	Provtagningsdatum	2015-05-19 13:00		
Utskriftsdatum:	2015-05-26				
Provmärkning:	Vattenverk				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	19	cfu/ml		ISO 6222	b)
Koliforma bakterier	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2	b)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod, SS-EN ISO 9308-1/AC:2008	b)
Vattentemperatur vid provtagning	9	°C			a)*
Mikrobiologisk bedömning					
Ej bedömt					

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Uppgift från provtagare
b) Eurofins Environment Testing Sweden (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:

malin.forsell@strangnas.se (malin.forsell@strangnas.se)
samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se (samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se)

Changwen Wang, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.